



1,5A3 / 1:50

UWAGI:

1. Ułożenie instalacji wykonano: 22 mm styropian, gwintem 10x100 mm do szkodów o średnicy 22 mm i długości 3 m.
2. W miejscach oznaczonych 21 to 26 wykonano: doposażenie przewodów uzależnionych plastikowymi rurkami 16x25,5 mm do wysokości ok. 0,3 m do poziomu terenu
3. Złożenie kolumny 21 to 26 wykonano w wysokości 0,3 m do poziomu terenu.
4. Złoty przesłady odprowadzał prętem cylindrycznym Ø8 mm. Na kolumnie pozostawił: wysiępy do wysokości 0,3 m nad poziom dachów.
5. Przewody odprowadzające wykonano: prętem jak wyżej powieszonym na słupach.
6. Ciężkie pnie wykonano zgodnie z PN-66-09003 oraz PN-EN 61024-1-1.

INWESTOR: Gmina Sanatorium, 27-600 Sanatorium, PL, Poławiatowskię 3		NR PIS:
TEMAT: Złazana sprawa dotyczazkowania budowlaz gospodarzazczaz na potrzeby zapleczka dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanatorium		
ZAKRES OPACOWANIA: Branza elektryczna		
NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji odgromowej		
PROJEKTANT:	mgr inż. Tadeusz Szczęch	Uprawnienia P-000066
SPRAWOZDAJĄCY:	mgr inż. Andrzej Gucina	187.ATB.94
DATA:	III 2017 r.	SKALA: 1:50