



ZESTAWIENIE OPRAW

POM. NR	NAZWA	TYP OPRAWY	ILOŚĆ
1/1	Pom. natrysków	Base EVG TC-F36	6
1/2	Kabina WC	Base EVG TC-F36	6
1/3	Szafka	SD 418 EVG	2
1/4	Pom. administracyjne	SD 418 EVG	2
1/5	Korytarz	SD 418 EVG	5
1/6	Kabina WC dla niepełnospr.	Base EVG TC-F36	2
1/7	Pom. natrysków	Base EVG TC-F36	4
1/8	Kabina WC	Base EVG TC-F36	1
1/9	Szafka	SD 418 EVG	2
1/10	Pom. administracyjne	SD 236 EVG	1
1/11	Pom. porządkowe	Base EVG TC-F36	1
1/12	Korytarz	SD 418 EVG	2
1/13	Przedpokój WC damski	Base EVG TC-F36	1
1/14	Kabina WC damski	Base EVG TC-F36	1
1/15	Kabina WC damski	Base EVG TC-F36	1
1/16	Pom. natrysku	Base EVG TC-F36	1
1/17	Kabina WC	Base EVG TC-F36	1
1/18	Pom. szpizwsko-treningowe	SD 418 EVG	1
1/19	Przedpokój WC męski	Base EVG TC-F36	2
1/20	Kabina WC męski	Base EVG TC-F36	1
1/21	Kabina WC męski	Base EVG TC-F36	1
1/22	Pom. techniczne	COI 236 L EVG	6

UWAGI:

- Instalacje prowadzić na korytarzach i pod trykami. Pod okładzinami z gładziny o osłonie z rur PCV.
- Wyłączniki oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach montować na wysokości 1,4m od poziomu posadzki. Wyłączniki dla sanitariatu niepełnosprawnych montować na wysokości 0,8m od poziomu posadzki.
- Wentylatory łącznikowe i szafki łączące łącznie z oświetleniem oraz wyposażone w moduł czasowy wyłącznika
- Oprawy oświetleniowe oznaczone symbolem "Aw" z modułem do pracy awaryjnej, t=1h.

Układ ściek: TN-S

Ochrona od porażen: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

INWESTOR : Gimnazjum Sandomierz , 27-600 Sandomierz Pl. Powstańców 3			
TEMAT : Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu			
ZAKRES OPRACOWANIA : Branża elektryczna			
NAZWA RYSUNKU : Plan instalacji oświetlenia			NR RYS. :
PROJEKTANT :	mgr inż. Tadeusz Szczepiński	Upewnienia PROJEKT	Podpis :
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Andrzej Głowacki	18/7/2016	III 2011r.