



YDY5x10mm²/RVS28, pt.
do tablicy TR wewnątrz budynku



R<5Ω

YDY4x10mm²/RVS28, nt.



energetyczne przyłącze kablowe
istniejące

- Uwagi ogólne:
1. Złącza ZL typu ZP1/LZ o wymiarach:
 - przedział pomiarowy: 400x440x250 mm
 - przedział Lz35mm: 400x250x250 mm
 2. ZK-1 złącze kablowe istniejące przyłącza energetycznego
 3. Gł. Wył. Prądu istniejący nad złączem kablowym

Układ sieci: TN - C - S
Ochrona od porażen: SZYBKE WYŁĄCZENIE

INWESTOR : Gmina Sandomierz , 27-600 Sandomierz PL, Poniatowskiego 3				
TEMAT : Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu				NR RYS. : E-2/1
ZAKRES OPRACOWANIA : Branża elektryczna				
NAZWA RYSUNKU : Schemat zasilania				
PROJEKTANT:	mgr inż. Teodor Szczęch	Uprawnienia SWK/0053/FOOE/06	Podpis :	SKALA : 1:50
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Andrzej Gućwa	187A/TBG/94		DATA : III 2011r.