

Sandomierz 19.04.2011 r.

Znak: TM /1143/ 2011

## INFORMACJA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

**Odbudowa zalanej przepompowni ścieków na osiedlu mieszkalnym przy hucie Pilkington (ul. Portowa) wraz z odbudową pomp przy przepompowni ścieków przy ul Portowej oraz remont i odbudowa zalanego budynku przepompowni ścieków w prawobrzeżnej części miasta przy ul. Bosmańskiej wraz z odbudową pomp przepompowni na osiedlu Vitrum.**

PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 na podstawie Art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia zapis w Rozdziale II -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót , **w Punkt 2.4.7 ( str. 13) –Wymiana pompowni ścieków sanitarnych wraz z automatyką i systemem powiadamiania i wizualizacji wraz z płytą pokrywową i włazem.**

**W p.pkt. 1 błędnie podany symbol pompy- SEV 80.80.15.4.50D -szt.2 zmienia się na pompę o symbolu – SLV80.80.40.4.51D- szt.2.**