

## **CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI DO PLANU BIOZ**

1. Podstawa prawna.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r).
2. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego w kolejności realizacji : wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  - wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
  - wykonanie i montaż rozdzielni n.n.
  - przebieg instalacji
  -
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :
  - istniejący budynek
  - czynne urządzenia elektryczne
  - ruch maszyn i urządzeń transportowych i budowlanych
  -
4. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :
  - istniejąca czynna instalacja elektryczna
  - ruch urządzeń transportowych i dostawczych
  - roboty budowlane
5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
  - upadek przedmiotów z wysokości
  - upadek ludzi z drabin i rusztowań
  - poruszanie się urządzeń transportowych
  - praca maszyn budowlanych
  - porażenie prądem elektrycznym
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
  - instruktaż ogólny
  - instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót z określeniem charakterystyki obiektu i koniecznych do wykonania robót oraz zagrożeń wynikających wskutek ich realizacji
  - grupa SEP-„E” dla elektryków wykonujących zadanie inwestycyjne
  - grupa SEP „D” i uprawnienia budowlane dla pracowników nadzoru

- uprawnienia budowlane dla kadry nadzorującej
- plac budowy należy wygrodzić i oznakować tabliczkami ostrzegawczymi
- miejsca w których istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów  
zwysokości , dodatkowo zasygnalizować i wydzielić z placu budowy do  
czasu ustąpienia zagrożenia
- prace w pobliżu napięcia prowadzić ze szczególną ostrożnością
- prace na wysokości prowadzić przy użyciu urządzeń zabezpieczających  
przed upadkiem

13.11.1944