



<div>Przedszkole 7 S-rz 2</div> <div>Tablica T4 -piwnica</div>				Nr. projektu:		3		C		F	
				Nr. rysunku:				B		E	
Data:				Autor:		Andrzej Leceśniak		Nr. akursza:		1 / 2	



**Przedszkole 7 S-rz 2**  
**Tablica T4 -piwnica**

Nr. projektu:	3		C		F	
Nr. rysunku:			B		E	
			A		D	
Data:		Autor:	Andrzej Leceñiak		Nr. akurusa:	2 / 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Oznaczenia aparatów	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oznaczenia zacisków									
Opis	zasilanie z tablicy T1	oświetlenie pom. nr 1,5,6	oświetlnie pom. nr 4	oświetlenie pom. nr 9	oświetlenie pom. nr 10	oświetlenie pom. nr 7,8,11,12	gniazda wtykowe pom. 1,4	gniazda wtykowe pom. nr 6	gniazda wtykowe pom. nr 9
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	5 x 6 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2
Typ kabla	YDY	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP	TDTP

Przedszkole nr 7 S-rz 1

Tablica T3 piętro

Nr. projektu: 2


Nr. rysunku: A

Data:

Autor: Andrzej Lesniak


Nr. akursza: 1 / 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Oznaczenia aparatów	10	11								
Oznaczenia zacisków										
Opis	gniazda wtykowe pom. nr 10	gniazdo wtykowe do rozdzielacza RTV								
Moc										
Długość kabla										
Przekrój kabla	3 x 2,5 mm2	3 x 1,5 mm2								
Typ kabla	YDyp	YDyp								

		Przedszkole nr 7 S-rz 1				Nr. projektu:		2		C		F	
		Tablica T3 piętro				Nr. rysunku:				B		E	
						Data:				A		D	
						Autor:		Andrzej Lesniak		Nr. akurusa:		2 / 3	




**Przedszkole nr 7 S-rz 1**

**Tablica T3 piętro**

Nr. projektu:	2		C	F	
Nr. rysunku:			B	E	
			A	D	
Data:		Autor:	Andrzej Lesniak	Nr. akursza:	3 / 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


1  
FR300  
3P  
100A



Oznaczenia aparatów	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oznaczenia zacisków									
Opis	zasilanie z tablicy pomiarowej	oświetlenie pomieszczeń nr 1,2,3,4,5,6,zewn.	oświetlenie pom. nr 7	oświetlenie pomieszczeń nr 8,9,zewn.	oświetlenie pom. 10	oświetlenie pom. 11	oświetlenie pom. nr 12,13,14,zewn.	oświetlenie pom. nr 15,16,17	oświetlenia pom. nr 18
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	5 x 25 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2
Typ kabla	LY	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP	YDYP

<div>Przedszkole 7 S- rz</div> <div>Tazbllica T1 parter</div>		Nr. projektu:		1		C	F
		Nr. rysunku:				B	E
		Data:				A	D
Autor:		Andrzej Lesniak		Nr. akusza:		1 / 5	


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Oznaczenia aparatów	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaczenia zacisków									
Opis	gniazda wtykowe w pom. 3,4,dzwonek	gniazda wtykowe pom. 7	gniazda wtykowe pom. nr 10	gniazda wtykowe pom. nr 11	gniazda wtykowe pom. nr 15,16	gniazdo wtykowe pom. nr 15	gniazdo wtykowe pom. nr 2,18,21	zasilanie tablicy 1 kuchnia	zasilanie tablicy 2 kuchnia
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	5 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	5 x 10 mm2	5 x 10 mm2
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDY	YDY

Przedszkole 7 S- rz				Nr. projektu: 1			
Tazbllica T1 parter				Nr. rysunku: A			
				Data:			
				Autor: Andrzej Lesniak			
				Nr. akursza: 2 / 5			


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Oznaczenia aparatów	19	20	21	22	23					
Oznaczenia zacisków										
Opis	zasilanie tablicy T3 piętro	zasilanie tablicy T4 piwnica	ochronnik przepięć	rezerva	rezerva					
Moc										
Długość kabla										
Przekrój kabla	5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 10 mm <sup>2</sup>							
Typ kabla	YDY	YDY								

<div>Przedszkole 7 S-rz</div> <div>Tazbllica T1 parter</div>		Nr. projektu:		1		C	F
		Nr. rysunku:				B	E
		Data:				A	D
Autor:		Andrzej Lesniak		Nr. akursza:		3 / 5	





Przedszkole 7 S-rz		Tazblica T1 parter		Nr. projektu: 1		C		F	
				Nr. rysunku:		B		E	
				Data:		A		D	
				Autor:		Andrzej Lesniak		Nr. akursza:	
						440/60		4 / 5	