



- UWAGA:**
1. W zakres opracowania wchodzi 2 biegnące obok siebie rurociągi osadu dn 110mm
 2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z opinią ZUDP j.w.
 3. Roboty w skrzyżowaniu z kołziami należy wykonywać ręcznie.
 4. Na całej długości rurociągu dn 200 przekrycie rur nie przekroczy 1,4m należy stosować zabezpieczenie termiczne w postaci łupka styropianowego gr 5cm/warstwy żużla gr.20cm w izolacji przeciwwilociowej.
 4. Rurociągi biegnące pod nawierzchnią drogową należy ułożyć przed wykonaniem planowanego remontu drogi.

Investor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz			Nr Rys.
Temat:	Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu” - ETAP II			S-03
Nazwa rys.:	Profile rurociągu osadu nadmiernego prowadzone w ziemi			
Obiekt:	Faza: projekt budowlany		Data: 01.2014	Skala: 1:100/500
Branża:	Funkcja		Imię i nazwisko:	Nr upr:
sanitarna	Projektant		mgr inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06