



UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z opinią ZUDP i.w.
2. Roboty w skrzyżowaniu z kolizjami należy wykonywać ręcznie.
3. Na całej długości rurociągu dn 200 przekrycie rur nie przekroczy 1,4m należy stosować zabezpieczenie termiczne w postaci łupka styropianowego/warstwy żużla gr.20cm w izolacji przeciwwilgociowej.
4. Rurociągi biegnące pod nawierzchnią drogową należy ułożyć przed wykonaniem planowanego remontu drogi.

Investor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz				Nr Rys.
Temat:	Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”- ETAP II				S-02
Nazwa rys.:	Profil rurociągu wody technologicznej prowadzonej w ziemi				
Obiekt:	Faza: projekt budowlany		Data: 01.2014	Skala: 1:100/500	
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:	
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06		