



LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania w obiekcie pompowni ścieków surowych obejmuje:

- Wymiarowanie urządzeń:
- Pompy ścieków surowych- 3 szt
- Kłapy zwrotne międzykolektorowe dn 300mm - 3 szt
- Przepustnica kolektorowa, miniosrodoza, zeilwna z przekładnią z kółkiem dn 300mm- 4 szt
- Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory dn 300 z napędem elektrycznym- 3 szt
- W branzę elektrycznej przewiduje się wymiarowanie:
- Istniejących zestawów przyłączeniowych zainstalowanych na ścianach pompowni - 3 ipi.
- listwy zaciskowe.
- przewodów pomiędzy zestawem przyłączeniowym , a pompą na OGLtr 4x50mm2 o dl. ok. 7m każdy

Investor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Sandomierzu Sp. z o. o ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz			Nr Rys.	T/E-07-01
Temat:	Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu"- ETAP II				
Nazwa rys.:	RZUT PARTERU				
Obiekt:	Faza: Projekt budowlany		Data: 03.2014	Skala: 1:50	
Branza:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:	
technologiczną	Projektant	mgr inż. Adam Szewiel	PDK/0063/POOS/06		
technologiczną	Projektant	mgr inż. Dariusz Maczka	PDK/0095/POOE/06		