

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ**

W oparciu o art.38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę :

**Pytanie :** Proszę o podanie wydajności dmuchaw – kpl. 2 przewidzianych do zamontowania w stacji dmuchaw – brak danych w PT ?.

**Odpowiedź :** Wydajność każdej dmuchawy powinna być regulowana w zakresie :

Minimalna	-	nie więcej niż 1220 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna	-	nie mniej niż 2710 m <sup>3</sup> /h