

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ

W oparciu o art.38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę :

Pytanie : Proszę o podanie wydajności dmuchaw – kpl. 2 przewidzianych do zamontowania w stacji dmuchaw – brak danych w PT ?.

Odpowiedź : Wydajność każdej dmuchawy powinna być regulowana w zakresie :

Minimalna	-	nie więcej niż 1220 m ³ /h
Maksymalna	-	nie mniej niż 2710 m ³ /h