

**GMINA SANDOMIERZ**  
RZP.271.1.18.2019.DDR  
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3  
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

Sandomierz 2019-09-27

**Zamawiający:**

Gmina Sandomierz  
Plac Poniatowskiego 3  
27-600 Sandomierz

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „**Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla**”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowane zgodnie z „Zgłoszeniem Zamiaru Wykonania Robót Budowlanych Niewymagających Pozwolenia na Budowę” (nr AB.G743.1.97.2018 z dnia 19.04.2018 r.).

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - w następujący sposób:

**Pytanie 1** - W dokumentacji projektowej zawarto wymóg montażu opraw o mocy znamionowej min. 48W. Brak podanych parametrów opraw: zakresu temperatury barwowej, minimalnego strumienia świetlnego, danych fotometrycznych, charakterystyki obudowy, żywotności opraw rodzaju sterowania lub określenia producenta i typu przykładowej oprawy.

**Pytanie 2** - Na załączonej mapie podano oprawy LED 56W, w opisie projektu są oprawy 48W? Którą wielkość należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytania, **Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej** opis parametrów oprawy LED i przykładowe obliczenia fotometryczne, jednocześnie informujemy, że Wykonawca powinien wykonać własne obliczenia wykazujące spełnienie normy z zastosowaniem oprawy o mocy nie wyższej niż 48W dołączając kartę katalogową potwierdzającą spełnienie parametrów.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Z up. Burmistrza  
mgr Paweł Niedźwiedź  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

INSPEKTOR

KIEROWNIK REFERATU

1

27.09.19  
Dorota Drozdowska-Achenbach

29.09.2019  
mgr Joanna Pawełczyk