
MAPA ZASADNICZA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Ark: 15-8/24-c-1/
woj. świętokrzyskie m. Sandomierz
ul. Mickiewicza dz. 1117/1
wykonano pazdziernik 2009r
STAROSTA SANDOMIERSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 113, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Oświetlenie boiska
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
376.09
(nr opinii)
Z up. Starosty
(Przewodniczący Zespołu)
mgr inż. Robert Jarosz
Przewodniczący Zespołu
Sandomierz dn. 23.11.2009
(miejscowość i data)
STAROSTA SANDOMIERSKI
Wydział Architektury, Urbanistyki i Gospodarki Gruntami
w Sandomierzu
data odbioru 28.10.2009
Nr 2666 - 361 / 2009
GEODETA UPRAWNIONY
Tomasz Majkut Nr upr. 3669
Sandomierz, ul. J. Matejki 6/17
tel. kom. 694 366 755
Układ sieci: TN-S
Obiekt: Oświetlenie wielofunkcyjnego boiska oraz placu do rekreacji dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum nr 2 w Sandomierzu, dz. nr 1117/1
Rysunek: Oświetlenie obiektów sportowych
Projektant: mgr inż. Bogusław Świniarski upr. nr BUA-NB-8346/4/90
Podpis:
Data: Październik 2009 r.
Skala: 1:500
Autor rysunku: mgr inż. Wojciech Żrebiec
Nr rys.: 2
Legenda
Projektowane rury ochronne DVK „AROT"
Projektowany kabel YKY 5x10mm2
Projektowana szafa sterownicza
Projektowane słupy oświetleniowe ROSA MAL–13
Proj. maszt ROSA MAL–13/fund. B–80
Proj. DVK 75 „AROT" L=2m
Proj. DVK 75 „AROT" L=6m
Proj. DVK 75 „AROT" L=5m
Proj. DVK 75 „AROT" L=2,5m
Proj. DVK 110 „AROT"
Proj. kabel YKY 5x10 L=50(62)m zasilanie z budynku szkoły
Proj. kabel YKY 5x10 L=172(207)m
istn. słup oświetleniowy – likwidacja
istn. słup oświetleniowy – likwidacja słupa
istn. kabel oświetleniowy – likwidacja
istn. kabel oświetleniowy – proj. wymiana na 5x10
Rozcięcie linii
ul. Mickiewicza
ul. Słonecznego
ul. Szkolna
426/15
426/30
426/17
426/6
1117/1
751/1
254
731
732/13
732/14
732/12
732/4
430