

Uwagi:
- kabel zasilający wprowadzać do słupa przez otwory boczne i pionowe w fundamencie
- kabel zasilający wprowadzać na złącze słupowe typu NTB-3 z trzema wkładkami topikowymi
- kable zasilające oprawy prowadzić na linie nośnej zamocowanej w szczycie masztu i przy złączach słupwych

Układ sieci: TN-S

Obiekt: **Oświetlenie wielofunkcyjnego boiska oraz placu do rekreacji dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum nr 2 w Sandomierzu, dz. nr 1117/1**			
Rysunek: **Schemat połączeń tabliczek słupowych**			
Projektant: mgr inż. Bogusław Świniarski upr. nr BUA-NB-8346/4/90	Podpis:	Data: Listopad 2009 r.	Skala: —
Opracował: mgr inż. Wojciech Żrebiec			Nr rys.: **5**