



Proj: separator nadbudować 1 kręgiem betonowym Dn1000 Nr kat: 20-2
z płytą pokrywową Nr kat: 22-1

A – A



BET.SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OSADNIKIEM
AQUAFIX TYP A10 10/2500 NR. KAT: 176105

PRZEPŁYW NOM.: 10 l/s
PRZEPŁYW MAX.: 10 l/s
POJEMNOŚĆ OS.: 2500 l
POJEMNOŚĆ SEP.: 1100 l
ŚREDNICA ZEWN.: 1800mm
ŚREDNICA WEWN.: 1500mm

Pracownia Projektowa			
ZDZIŚLAW ŻURECKI			
37-450 Słabowa Wola ul. K.E.N. 9/1		Tel/Fax (0-15) 842 71 87	
Nazwa i adres obiektu	Branża	Skala	
REMONT I PRZEBUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH 27-600 Sandonierz, ul. Przemysłowa nr ewid. działki 1353/4	Sanitarna		
Investor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ IMIĘSZKANOWEJ Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandonierz	Nazwa rysunku: P.B. INSTALACJI SANITARNYCH SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OSADNIKIEM AQUAFIX A10 10/2500 firm. Hauraton		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Zdzisław ŻURECKI	156/TBG/94	P.B.
Sprawdzający	mgr inż. Grażyna STYPA	PDK/0001/ POOS/08	
			Nr rys. 9
			Data: VI 2009r.