

ZNAK: TM/3665/2010

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o.
w związku z pytaniami uczestników przetargu dotyczącymi wyżej wymienionego przedmiotu
zamówienia udziela odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania.

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zużycie paliwa agregatu mieściło się w granicach +/- 10 % wartości zadanych przez Zamawiającego, ponieważ w ofercie producentów silników znajdują się maszyny, o nieco wyższym zużyciu paliwa, ale za to tańsze w zakupie i eksploatacji?

Odp. Nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby agregat prądotwórczy spełniał normy emisji spalin EURO STAG II?

Odp. Zamawiający wymaga, aby agregat prądotwórczy spełniał normy emisji spalin EURO STAG II.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby w zakresie oferty wchodziła również wymiana okablowania pomiędzy agregatem, a rozdzielnią główną?

Odp. Nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą Oferent dostarczył dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń takie jak: karty katalogowe agregatu, silnika, prądnicy, rysunki wraz z zaznaczonymi poszczególnymi elementami zespołu prądotwórczego oraz naniesionymi wymiarami?

Odp. Tak, wymaga.

5. Czy z uwagi planowanej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny oferty brutto z powodu zmiany stawki podatku VAT, w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów podatkowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.