

**STAROSTWO POWIATOWE
w SANDOMIERZU**
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Urządzeń Inżynierskich
dla powiatu sandomierskiego
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel: 644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

OPINIA ZUD Nr 435/12

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : **Projekt sieci kanalizacji deszczowej.**

Zleceniodawca : **Arch – Geo Sp. z o.o.**

Adres: **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ul. Sandomierska 26A**

Inwestor : **Gmina Miejska Sandomierz**

Adres : **SANDOMIERZ pl. Poniatowskiego 3**

na zlecenie z dnia : 24. 08. 2012r. Znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu : 11. 09. 2012r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

SANDOMIERZ ul. Gołębicka, ul. Topolowa.

Uwagi i zalecenia:

1. Termin ważności uzgodnienia ZUD: **17. 09. 2015r.**
2. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia w ZUD .
3. Integralną częścią opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
4. Projekt zagospodarowania należy opracować geodezyjnie.
5. Każdorazowo należy zlecać właściwej jednostce geodezyjnej wykonanie następujących prac:
 - geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
 - powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych i urządzeń.
6. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.
7. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej, po zakończeniu inwestycji należy zlecić wznowienie punktów osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Sandomierzu

bez uwag

Robert Sobieraj – podpis nieczytelny

Telekomunikacja Polska S.A. TOK Kraków

bez uwag

Piotr Furtak - podpis nieczytelny

**Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu**

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem, wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika RDG Sandomierz. Zachować odległość pionową min. 0,2m przy skrzyżowaniach urządzeń. W przypadku braku możliwości, gazociąg obniżyć na koszt Inwestora.

Janusz Stępień – podpis nieczytelny

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu

bez uwag

Tomasz Wilk - podpis nieczytelny

Urząd Miejski w Sandomierzu

bez uwag

Bogusław Mądry – podpis nieczytelny

ZUD

Roboty ziemne w zbliżeniu ok.2.0 m i na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sprzętem ręcznym, zachowując obowiązujące odległości i zabezpieczenia.
Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej uzgodnić branżowo w Zakładzie Wodociągów w Sandomierzu.

Z up. Starosty
mgr inż. Robert Jarosz
Przewodniczący Zespołu

Przewodniczący Zespołu