

Sandomierz 14.04.2010

TM/982/2010

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rur ciśnieniowych do wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. udziela odpowiedź na zadane pytania przez uczestnika przetargu:

pytanie 1

Czy przyjąć rury PE 100 SDR17 PN 10 160x9,5 L-12 mb w ilości 47 czy 48 szt.?

odpowiedź do pytania 1

Przyjąć rury PE 100 SDR17 PN 10 160x9,5 L-12 mb w ilości 48 szt., co daje całkowitą długość 576m.

pytanie 2

Czy przyjąć rury PE 100 SDR17 PN 10 250x14,8 L-12 mb w ilości 66 czy 67 szt.?

odpowiedź do pytania 2

Przyjąć rury PE 100 SDR17 PN 10 250x14,8 L-12 mb w ilości 67 szt., co daje całkowitą długość 804m.

pytanie 3

Czy przyjąć rury PCV z uszczelką PN 10 90x4,3x6000 w ilości 133 czy 134 szt.?

odpowiedź do pytania 3

Przyjąć rury PVC z uszczelką PN 10 90x4,3x6000 w ilości 134 szt., co daje całkowitą długość 804m.