

Sandomierz, 2019-05-10

Gmina Sandomierz  
Plac Poniatowskiego 3  
27-600 Sandomierz

Dotyczy: postępowania poniżej 30 000 euro pn. „ *Wymiana nawierzchni bezpiecznej z płyt elastycznych gumowych na nawierzchnię poliuretanową wylewaną na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. S. Okrzei 6*” numer sprawy RZP.271.2.4.2019.MKA

*Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści  
zaproszenia do składania ofert*

**Pytanie:**

„Zastosowali państwo w nawierzchni 1,5cm warstwę EPDM. Proszę przemyśleć temat bo absolutnie nie jest potrzebna taka grubość. Zgodnie z certyfikowanym systemem w którym ja wykonuję nawierzchnie wystarczy 1 cm. 0,5 cm różnicy podwyższa państwu koszty o 50 zł netto na 1m2 co daje w waszym przypadku 15000 zł netto”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje przyjętą w projekcie grubość nawierzchni EPDM 1,5cm.

Z up. Burmistrza  
mgr Paweł Niedźwiedź  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Inspektor

KIEROWNIK REFERATU

Magdalena Chruściel-Kaczorowska

mgr Joanna Pawelczyk