

RZP.271.1.11.2019.JPA

Sandomierz 2019-05-10

Zamawiający:

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu”.

*Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - w następujący sposób:

Pytanie 1.

„Dotyczy – ułożenie geokompozytu – geosiatki PP 100/100kN/m.

Prosimy o informację czy zamawiający dopuści zastosowania geosiatki z włókien szklanych powlekanych polimeroasfaltem o wytrzymałości min. 100/100kN/m i wydłużenia max. 3%, ze względu na fakt, że wymieniony w STWiORB D 05.03.26 geokompozyt PP (polipropylen?) nie ma zastosowania w zbrojeniu warstw bitumicznych, ze względu na fakt małej odporności termicznej – niskiej temperatury topnienia, oraz nie występowania siatek PP w takiej wytrzymałości – 100/100kN/m. Geosiatki z włókien szklanych powlekanych polimeroasfaltem są materiałem dedykowanym do tego typu robót.”

Odpowiedź

Zamawiający zezwala na zastosowanie ww. zamiennika.

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Z up. Burmistrza
mgr Paweł Niedźwiedź
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Inspektor
Marta Chruściel-Kaczorowska

KIEROWNIK REFERATU 1
mgr Joanna Pawelczyk