

Sandomierz, dnia 05.02.2010 r.

**STAROSTWO POWIATOWE  
w SANDOMIERZU**  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
Urządzeń Inżynierskich  
dla powiatu sandomierskiego  
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34  
tel: 644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

# OPINIA ZUD Nr 23/10

## uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : **Projekt oświetlenia boiska sportowego – linia elektroenergetyczna  
kablowa zalicznikowa.**

Zleceniodawca : **Biuro Usług Projektowych  
Bogusław Swiniarski**  
Adres : **TARNÓW ul. Bitwy o Wał Pomorski 6/14**

Inwestor : **Urząd Miejski w Sandomierzu**

Adres : **SANDOMIERZ pl. Poniatowskiego 3**

na zlecenie z dnia : 02. 02. 2010 r.      Znak: BUP-361/2010

Data wpływu zlecenia do Zespołu : 02. 02. 2010 r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

**opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego:

**SANDOMIERZ ul. Zielna.**

### Uwagi i zalecenia:

1. Termin ważności uzgodnienia ZUD: **05. 02. 2013 r.**
2. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia w ZUD .
3. Integralną częścią opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczątowana.
4. Projekt zagospodarowania należy opracować geodezyjnie.
5. Każdorazowo należy zlecać właściwej jednostce geodezyjnej wykonanie następujących prac:
  - geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
  - powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych i urządzeń.
6. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.
7. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej, po zakończeniu inwestycji należy zlecić wznowienie punktów osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Sandomierzu**

bez uwag

Robert Sobieraj – podpis nieczytelny

**Telekomunikacja Polska S.A. TOK Kraków**

bez uwag

Piotr Furtak - podpis nieczytelny

**Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu**

bez uwag

Tomasz Wilk - podpis nieczytelny

**Urząd Miejski w Sandomierzu**

bez uwag

Bogusław Mądry – podpis nieczytelny

**ZUD**

Roboty ziemne w zbliżeniu ok.2.0 m i na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sprzętem ręcznym, zachowując obowiązujące odległości i zabezpieczenia.  
Projekt skoordynować z projektem wniesionym na rys. projektu, uzgodnionym w ZUDP nr Opinii: 95/07 w porozumieniu z inwestorem zadania.

Z up. Starosty  
*mgr inż. Robert Jarosz*  
Przewodniczący Zespołu

Przewodniczący Zespołu