



## Układ sieci: TN-S

### Uwagi:

- kabel zasilający wprowadzać do słupa przez otwory boczne i pionowe w fundamencie
- kabel zasilający wprowadzać na złącze słupowe typu NTB-3 z trzema wkładkami topikowymi
- kable zasilające oprawy prowadzić na linie nośnej zamocowanej w szczycie masztu i przy złączach słupowych

<b>Obiekt:</b> Oświetlenie wielofunkcyjnego boiska oraz placu do rekreacji dla Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej, dz. nr 1448/2			
<b>Rysunek:</b> Schemat połączeń tabliczek słupowych - obw. 3			
<b>Projektant:</b> mgr inż. Bogusław Świniarski upr. nr BUA-NB-8346/4/90	<b>Podpis:</b> 	<b>Data:</b> Luty 2010 r.	<b>Skala:</b> —
<b>Opracował:</b> mgr inż. Wojciech Żrebic			<b>Nr rys.:</b> 7