STAROSTA SANDOMIERSKI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Oświetlenie boiska

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Z up. Prezydenta Miasta Sandomierza
mgr inż. Bogusław Jarosz
Przewodniczący Zespołu

MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Ark: 15-8/23-b-3/

woj. świętokrzyskie m. Sandomierz
ul. Armii Krajowej dz.1448/2
wykonano październik 2009r



Układ sieci: TN-S

Obiekt: **Oświetlenie wielofunkcyjnego boiska oraz placu do rekreacji dla Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej, dz. nr 1448/2**			
Rysunek: **Oświetlenie obiektów sportowych**			
Projektant: mgr inż. Bogusław Świniarski upr. nr BUA-NB-8346/4/90	Podpis:	Data: Luty 2010 r.	Skala: **1:500**
Autor rysunku: mgr inż. Wojciech Źrebiec			Nr rys.: 2

Legenda

- *Projektowane rury ochronne DVK 110 „AROT"*
- *Projektowany kabel YKY 5x16mm2*
- *Projektowany kabel telewizyjny*
- *Projektowane słupy oświetleniowe*
- *Likwidacja kabla*